

Sitzungsvorlage

Sachbearbeiter:	Elmar Sauter	Az:	815.52
Vorlagen Nr.:	BAU/015/2023	Vorlage erstellt am:	27.03.2023
Gremium:	Gemeinderat	Sitzung am:	17.04.2023
		Status:	öffentlich

TOP 5

Erneuerung der Hauptsteuerungsanlage mit SPS-Steuerung im Wasserwerk Hügelsheim

hier: Auftragsvergabe der Rohrleitungsarbeiten

Anlage:

1. Angebot Fa. Keller
2. Angebot Fa. Tecoba
3. Bypass WW Hügelsheim
4. Lageplan

Sachstand:

Das Wasserwerk Hügelsheim ist in die Jahre gekommen und muss daher in verschiedenen Bereichen saniert und erneuert werden. Hierzu zählt unter anderem, dass die Energieverteilung und die Steuerungsanlage im Wasserwerk saniert und auf den Stand der Technik gebracht wird. Hierzu ist es erforderlich das Wasserwerk über die Zeit der Sanierungsmaßnahme vom Wassernetz zu nehmen. Hierfür ist vorgesehen, ab der Rohwasserzubringerleitung vom Hardtwaldbrunnen ins Wasserwerk bis zum Ausgang der Trinkwasserwasserförderleitung, welche Hügelsheim und die Siedlung mit sauberem Trink- und Löschwasser versorgt, eine Bypassleitung zu verlegen. Somit kann der Wasserbedarf von Hügelsheim über die Zeit der Baumaßnahme direkt vom Grundwasserwerk der Stadtwerke Baden-Baden gedeckt werden.

Ein Teilbereich der Bypassleitung verläuft außerhalb des Wasserwerks. Hierfür sind noch Erdarbeiten erforderlich, welche sich derzeit in der Ausschreibung befinden.

Für den Rohrleitungsbau hat die Verwaltung zwei Angebote eingeholt. Bieter 2 hat ein größeres Leistungsspektrum angeboten als Bieter 1. Somit sind die Angebote im gesamten nicht eins zu eins vergleichbar, weder in der Art noch im Umfang Leistung. Die Angebote sind als Anlage beigelegt.

Bei Bieter Nr. 1 handelt es sich um ein Unternehmen aus der näheren Umgebung, welches *nur* den Rohrleitungsbau außerhalb dem Wasserwerk angeboten hat. Somit müsste bei Bieter 1, noch ein weiterer Anlagenbauer mit der Leitungsverlegung im Innenbereich des Wasserwerks, beauftragt werden. Des Weiteren wurden die Leistungen nach Aufwand angeboten, was im Vorfeld auch nicht so abgesprochen wurde. Nach Prüfung des Angebotes von Bieter 1, geht die Verwaltung davon aus, dass die angebotenen Leistungen auf

Stundenbasis, kostenmäßig über dem Angebot von Bieter 2 liegt. Da Bieter Nr. 1 nicht das gesamte Leistungsspektrum anbietet, wurde für die Bewertung auch nur ein Teilbereich herangezogen.

Bieter 2 ist ein überregional tätiges Unternehmen, welches bereits mit der Baumaßnahme „Anschluss der Wasserversorgung Hügelsheim und Iffezheim an das Grundwasserwerk Sandweiler“, beauftragt wurde.

Bieter Nr. 2 hat nach Prüfung der beiden Angebote das günstigere Angebot abgegeben. Bieter Nr. 2 ist als leistungsfähiges Unternehmen bekannt und hat, wie vorab erwähnt, bereits Arbeiten für die Gemeinde und den Stadtwerken Baden – Baden ausgeführt und ist somit bestens bekannt.

Die Verwaltung schlägt daher vor, den Auftrag für den Einbau der Bypassleitung an Bieter Nr. 2, gemäß dem Angebot vom 04.03.2023 zu vergeben und stellt den Tagesordnungspunkt zur Diskussion.

Hinweis: Diese neu zu verlegende Bypassleitung dient auch im Nachgang zu dieser Baumaßnahme der Versorgungssicherheit, da auch bei einem Blackout im Wasserwerk die Versorgungssicherheit aufrechterhalten werden kann.

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag für die Verlegung der Bypassleitung an Bieter Nr. 2, die Fa.aus gemäß dem Angebot vom 04.03.2023 zu vergeben.

Beratungsergebnis:						
einstimmig	mit Stimmenmehrheit	Anzahl JA	Anzahl NEIN	Anzahl Enthaltungen	laut Beschlussvorschlag	Abweichender Beschlussvorschlag